

PREDMET: Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje
Predmet nabave: Nabava Led rasvjetnih tijela za javnu rasvjetu

Evidencijski broj nabave: OVB-BN-15-02

Na zahtjev jednog gospodarskog subjekta od 10.12.2015. godine, dostavljamo pojašnjenje

Pitanje:

Molim Vas za pojašnjenje natječajne dokumentacije pod D. (tehnička specifikacija)
Koji tip lampe treba zadovoljiti svjetlotehničke uvjete za

1. klasu javne rasvjete ME3a i ME6
2. visina montažne svjetiljke 6m i 8m
3. širina kolnika 6 i 8 m
4. udaljenost optičke osi: -0,5 do -1,5 m

Mislim da su zahtjevi nedovoljno jasni, pa Vas molim da za svaki tip lampe odredite točne parametre opisane po točkama 1. do 4.

Odgovor:

a) Za klasu javne rasvjete **ME3a** slijedeći su ulazni podaci za izradu izračuna:

- Visina montaže $h=8,0$ m
- Udaljenost optičke osi od ruba kolnika $s= -0,5$ m
- Širina kolnika $a= 7,0$ m
- Led svjetiljka max snage 83 W (klasa bliještanja min G3)
- Karakteristika kolnika R2
- Međurazmak stupova 35 m
- Faktor održavanja 0,8
- Nagib svjetiljke 0^0
- Raspored stupova jednostrani

b) Za klasu javne rasvjete **ME6** slijedeći su ulazni podaci za izradu izračuna:

- Visina montaže $h= 6,0$ m
- Udaljenost optičke osi od ruba kolnika $s= - 1,5$ m
- Širina kolnika $a= 6,0$ m
- Led svjetiljka max snage 40W (klasa bliještanja min G3)
- Karakteristika kolnika R2
- Međurazmak stupova 35 m
- Faktor održavanja 0,8
- Nagib svjetiljke 0^0
- Raspored stupova jednostrani

S poštovanjem,

Odgovorna osoba Naručitelja:
Zvonko Hlebar